LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

.	.	.	Úprava povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
H101	ZASEDACÍ MÍSTNOST	75,1	koberec	omítka bílení, nátěr	rastr. podhled
H102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	62,4	keram. dlažba sokl	omítka bílení, nátěr	podesta–podhled, mezipod.–štuk,bílení
A101	STUDOVNA	174,4	keram. dlažba sokl		
A102	CHODBA	32,5	keram. dlažba sokl		
A103	MÍSTNOST POD SCHODY	–	betonová mazanina		
A104	ZASEDACÍ MÍSTNOST	58,4	keram. dlažba sokl		
A105	ZASEDACÍ MÍSTNOST	58,4	keram. dlažba sokl		
A106	PŘÍPRAVNA	18,6	keram. dlažba sokl		
A107	STUDOVNA	39,9	keram. dlažba sokl		
A108	STUDOVNA	58,4	keram. dlažba sokl		
A109	KONZUMACE BUFETU	60,2	keram. dlažba sokl		
A110	BUFET SE ZÁZEMÍM	18,3	keram. dlažba sokl		
A111	TELEFONNÍ USTŘEDNA	3,6	keram. dlažba sokl		
A112	CHODBA	96,5	keram. dlažba sokl		
A113	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19,8	lité terco		
B101	DISPEČINK	10,5	pvc		
B102	WC ŽENY	8,0	keram. dlažba		
B103	WC MUŽI	7,5	keram. dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- želbet. skelet stávající stav
- vyzdívky želbet. skeletu, příčky, dozdívky stávající stav
- železobeton
- nový stav



±0,000 = 279,22 m. n. m Bpv.

D.1.4 Technika prostředí staveb - Pavilon „A" - půdorys 1.NP – MAR

HIP: prof. Ing. R. Čajka, CSc. (ČKAIT 1101136)		FAST VŠB-TUO Ludvíka Podéště 1875, Ostrava	
NAVRHL: doc. Ing. M. Peřinková, Ph.D. (ČKA 4219)			
NAVRHL: Ing. arch. R. Osika			
VYPRACOVAL: Ing. P. Valíček		Číslo archív.:	
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST AREÁL FAST na ul. L.Podéště, Ostrava Ludvíka Podéště 1875, Ostrava – Poruba		Číslo zak.:	
		Datum :	říjen 2018
		Stupeň PD :	DPS
PAVILON A - PŮDORYS 1.NP		Měř. : 1:50	Výkres č. : D.1.4b-09