

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 12. 9. 2019-3

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Stavební úpravy pavilonu „K“ včetně přístavby showroomu s panoramatickým výtahem

Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 9. 2019 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz č. 1:

Projekt stlačeného vzduchu je poměrně rozporuplný. Ve výkazu výměr je uvedeno potrubí hliníkové, ve výkresu je plastové PE a v technické zprávě je plastové PPR. Žádáme tímto o upřesnění z jakého materiálu má být rozvod proveden? Rozdíly v cenách těchto materiálů jsou více než dvojnásobné.

Odpověď na dotaz 1:

Potrubí bude plastové PPR .

V Ostravě dne 12. 9. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava