

1-RM1

VZT1

1.07 - FMT LABORATOŘ TESTOVÁNÍ FRIKČNÍCH KOMP.

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 150m³/hod
Množství odt.vzduchu = 150m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

1.07-REG1

1.07-FCU1

1.07-FCU2

1.07-FY1

1.07-FY2

1.07-OKNO1

1.07-ACT1

1.07-ACT2

1.07-OKNO2

1.07-SA1

1.07-SA2

1.07-RY1

1.07-RY2

1.07-HMI1

VZT1