

3-RM1

VZT3

3.14-REG1

3.14-FCU1

3.14-FY1

3.14 - FEI KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

3.14-ACT1

3.14-OKNO1

3.14-SA1

3.14-RY1

3.14-HMI1

VZT3