

Venkovní
prostor

5-RM1

VZT5

5.10 - CNT
LABORATOŘ
PŘÍPRAVY

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 600 /5.560 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 600 /5.560 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

VZT5

NO3

NO4

NO14

5.10-PK1

5.10-dP1

5.10-EO1

5.10-P1

5.10-V1

5.10-T1

5.10-REG1

5.10-FCU1

5.10-FY1

5.10-Maj1

5.10-Q1

5.10-Q2

5.10-HMI1

5.10-HMI2

5.10-DIS1

5.10-ACT1

5.10-ACT2

5.10-ACT3

5.10-ACT4

5.10-OKNO1

5.10-OKNO2

5.10-OKNO3

5.10-OKNO4

5.10-SA1

5.10-SA2

5.10-SA3

5.10-SA4

5.10-RY1

5.10-RY2

5.10-RY3

5.10-RY4

5.10-DIG1

5.10-DIG2

5.10-DIG3

5.10-DIG4

5.10-DIG5

5.10-DIG6

5.10-DIG7

5.10-DIG8

5.10-DIG9

5.10-DIG10

5.10-VAV1

5.10-VAV2

5.10-VAV3

5.10-VAV4

5.10-VAV5

5.10-VAV6

5.10-VAV7

5.10-VAV8

5.10-VAV9

5.10-VAV10

NEVSTUPOVAT