

5-RM1

VZT5

5.14-REG1

5.14-FCU1

5.14-FY1

5.14 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

5.14-ACT1

5.14-OKNO1

5.14-SA1

5.14-RY1

5.14-HMI1

VZT5