

5-RM1

VZT5

5.16-REG1

5.16-FCU1

5.16-FY1

5.16 - CNT LABORATOŘ PŘÍPRAVY

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 120m³/hod
Množství odt.vzduchu = 120m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

5.16-OKNO1

5.16-ACT1

5.16-SA1

5.16-RY1

5.16-HMI1

VZT5