7-RM1

VZT7

7.10-REG1

7.10-FCU1

7.10-FCU2

7.10-FY1

7.10-FY2

7.10-Maj1

7.10 - FMT LABORATOŘ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 360 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 360 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.10-OKNO1

7.10-ACT1

7.10-SA1

7.10-OKNO1

7.10-ACT1

7.10-SA1

N_2

7.10-Q1

HE

7.10-Q2

7.10-HMI1

7.10-RY1

7.10-RY2

7.10-RY3

7.10-HMI2

NEVSTUPOVAT

7.10-DIS1

7.11-FCU1

7.11-FY1

7.11 - SLB MÍSTNOST

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.11-HMI1

VZT7