



Záměr: Z/2024/63562
Řízení: R/2024/53105
Č.j.: R/2024/53105/4

Dne: 31.12.2024

Úřad: Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 724/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
w8pai4f

Adresát:
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

Vyřizuje: **Lucie Teichmannová, DiS.**
Tel:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost Ing. Martina Uličného, jednatele společnosti TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 10.06.2024, udělené prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem Vysoké



školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 61989100, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro povolení záměru „Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB TUO“, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro povolení záměru „Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB TUO“, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

- V návaznosti na výsledky, závěry a doporučení hlukové studie (Sonic Systems CZ s.r.o., č. 245414271, listopad 2024) bude v rámci zkušebního provozu stavby měřením hluku z provozu stacionárních zdrojů v denní době, ověřeno dodržování ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“). Výsledky měření hluku budou ke kolaudaci stavby předloženy na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k vyhodnocení.



Odůvodnění

Na základě žádosti Ing. Martina Uličného, jednatele společnosti TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 10.06.2024, udělené prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 61989100, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro povolení záměru „Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB TUO“, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (ID dokumentace: SR00X007XBY1, verze 2, 4, TECHNICO Opava s.r.o., TO-628-DSP) řeší stavební úpravy budovy N v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na ul. Dr. Slabihoudka, 708 00 Ostrava-Poruba (parc. č. 1738/26, 1738/11, k. ú. Poruba).

Jedná se o objekt s 8. NP, kdy v rámci stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce celého objektu, a to odstranění stávajícího obvodového pláště, střešní krytiny, vybourání stávajících vnitřních dělicích příček, odstranění stávajících skladeb podlah apod. V rámci stavebních prací dojde i k odstranění izolačního materiálu, jehož součástí je azbest. Likvidaci azbestu bude provádět specializovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup při demontáži tohoto materiálu, jeho zabalení, označení a následné předání k bezpečnému odstranění. Při odnímání stavebního materiálu s obsahem azbestu ze stavby budou bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací. Při odstranění materiálu s azbestem budou voleny technologické postupy, které zaručí, že nebudou tyto materiály poškozeny (bude především zakázáno trhání a házení), s deskami bude manipulováno za zvýšené opatrnosti. Odpady a materiály obsahující azbest budou po demontáži ze stavby umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle), které budou před dalším nakládáním



utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Prostory, kde bude docházet k nakládání s azbestem, budou vymezeny tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž bude nutno dodržovat režimová opatření – nebude se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely bude vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ budou vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví.

Nová fasáda bude sloupkopříčková (1. až 7. NP), a budou do ní zakomponovány fotovoltaické panely. Fasáda 1.NP bude nově po obvodu provedena jako zděná z vápenopískových cihel opatřených kontaktním zateplovacím systémem. Budou provedeny nové skladby podlah a střechy, kdy do skladeb budou doplněny nové tepelné izolace. Dále dojde k odstranění 8. NP a výstavbě nového. Nová konstrukce 8.NP bude provedena jako ocelová s pultovou střechou, obvodový plášť bude proveden ze stěnových sendvičových panelů.

Nové dispoziční úpravy budou provedené ve všech místnostech, a to v 1. až 8. NP vč. nového využití daných prostor. V objektu se budou nacházet laboratoře a kancelářské prostory. Laboratoře budou sloužit jako výzkumné pracoviště jednotlivých fakult Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Prostory jsou určeny pro 119 zaměstnanců.

Nové dispoziční řešení: 1. NP – CNT 1.15 přístroj. lab. pro charakterizace; FMT 1.02 dílna, FMT 1.03 lab. úpravy a přípravy vzorků, FMT 1.04 laboratoř úpravy vzorků, FMT 1.05 váhova a sklad vzorků, FMT 1.06 lab. odběru emisí frikčn. komp., FMT 1.07 laboratoř testování frikčn. komp., FMT 1.10 laboratoř přípravy frikčn. komp., FMT 1.11 laboratoř 3D tisku keramiky, FMT 1.12 laboratoř řezání vzorků, FMT 1.16 laboratoř energetických procesů, FMT 1.16a lab. materiálového inženýrství; FS 1.01 laboratoř hydrodynamiky; 1.08 sklad, 1.09 UPS, m. č. 1.13 instalační uzel, 1.14 hlavní rozvodna NN, 1.17 kuchyň, 1.18 úklid, 1.19 WC imobilní, 1.20 WC ženy, 1.21 WC muži, 1.22 - 1.25 chodby, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 2. NP – CNT 2.01 – CNT 2.04 kanceláře (4), CNT 2.05 předsíň, CNT 2.15 – CNT 2.16 kanceláře (2), CNT 2.22 kancelář open-space, CNT 2.23 laboratoř přístrojů, CNT 2.25 přístroj. lab. pro charakterizace; FEI 2.08 – FEI 2.09 kanceláře (2), FEI 2.11 laboratoř, FEI 2.12 SLB místnost; FMT 2.21



konzultační místnost; FS 2.06 kancelář, FS 2.07 laboratoř, FS 2.13 kancelář, FS 2.24 laboratoř; 2.10 SLB místnost, 2.14 chodba, 2.20 ústředna EPS, 2.26 kuchyň, 2.27 úklid, 2.28 WC imobilní, 2.29 WC ženy, 2.30 WC muži, 2.31 atrium + chodba, 2.32 chodba, 2.33 zádveří, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 3. NP – CNT 3.11 seminární místnost; FEI 3.01 kancelář pro doktorandy, FEI 3.02 kancelář, FEI 3.03 centrální sklad, FEI 3.04 laboratoř fotonických materiálů, FEI 3.05 filtrační místnost, FEI 3.06 lab. distrib. syst. a závěr. prac., FEI 3.07 kancelář, FEI 3.08 lab. bezvláknových kom. a 3D tisk, FEI 3.09 sklad, FEI 3.10 dílna, FEI 3.12 laboratoř interferometrie, FEI 3.13 laboratoř mřížkových senzorů, FEI 3.14 kancelář, FEI 3.15 provozní míst, FEI 3.16 – FEI 3.17 kanceláře (2); 3.18 kuchyň, 3.19 úklid, 3.20 WC imobilní, 3.21 WC ženy, 3.22 WC muži, 3.23 chodba + ochoz, 3.24 chodba, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 4. NP – CNT 4.01, CNT 4.17 laboratoře přípravy (2); FMT 4.02 laboratoř simulačních pochodů, FMT 4.03 lab. objem. stability, FMT 4.04 lab. spektrometrie a kalorimetrie, FMT 4.05 laboratoř pro úpravu vzorků, FMT 4.06 laboratoř přípravy keram. hmot., FMT 4.07 laboratoř chemických procesů, FMT 4.08 laboratoř termických procesů, FMT 4.09 laboratoř tepelně-techn. měření, FMT 4.10 lab. vysokotepl. a vysokotl. proc., FMT 4.11 – FMT 4.16 kanceláře (6), FMT 4.19 sklad technologického zařízení; 4.18 kuchyň, 4.20 úklid, 4.21 WC imobilní, 4.22 WC ženy, 4.23 WC muži, 4.24 chodba, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 5. NP – CNT 5.01 – CNT 5.02 laboratoře přístrojů (2), CNT 5.03 – CNT 5.06 kanceláře (4), CNT 5.07 – CNT 5.09 laboratoř přístrojů (3), CNT 5.10 – CNT 5.11 laboratoře přípravy (2), CNT 5.12 – CNT 5.15 kanceláře (4), CNT 5.16 – CNT 5.17 laboratoře přípravy (2); 5.18 kuchyň, 5.19 úklid, 5.20 WC imobilní, 5.21 WC ženy, 5.22 WC muži, 5.23 chodba, 5.24 SBL místnost, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 6. NP – CNT 6.01 – CNT 6.02 laboratoře – zkušebny (2), CNT 6.03 – CNT 6.06 kanceláře (4), CNT 6.07, 6.08, CNT 6.09, CNT 6.11, CNT 6.12 laboratoře – zkušebny (5), CNT 6.13 – CNT 6.18 kanceláře (6), CNT 6.19 laboratoř – zkušebna; 6.20 kuchyň, 6.21 úklid, 6.22 WC imobilní, 6.23 WC ženy, 6.24 WC muži, 6.25 chodba, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 7. NP – CNT 7.03 – CNT 7.08 kanceláře (6), CNT 7.09 laboratoř přístrojů; FMT 7.01 – laboratoře termické analýzy – přípravna, FMT 7.02 laboratoře termické analýzy, FMT 7.10, FMT 7.13 laboratoře (2), FMT 7.14 – FMT 7.21 kanceláře (8); 7.11 SBL místnost, 7.22 kuchyň, 7.23 úklid, 7.24 WC imobilní, 7.25 WC ženy, 7.26 WC muži, 7.27 chodba, S.01 – S.02 schodiště, V.01 – V.02 výtahy. 8. NP – 8.01 chodba, 8.02



technická místnost CHL a VZT, 8.03 technická místnost, 8.04 technická místnost FVE, S.02 schodiště a technologická plocha střechy. Světlá výška bude v rozmezí od 3,05 do 3,25 m. Sanitární zařízení bude kapacitně odpovídat počtu zaměstnanců (na každém podlaží: ženy – 3 záchody, 1 umyvadlo, 1 sprcha; muži – 2 záchody, 2 pisoáry, 1 umyvadlo, 1 sprcha; WC imobilní – 1 záchod, 1 umyvadlo).

V laboratořích budou instalována umyvadla a v některých laboratořích budou provedené rozvody stlačeného vzduchu. V laboratořích, kde se bude pracovat se žiravinami, bude zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou (oční sprcha u umyvadel).

Vybavení laboratoří: FS 1.01 laboratoř hydrodynamiky – hydraulický agregát, litinové desky (6), hydraulický agregát SA 3 (2), vysokotlaké odstředivé čerpadlo V1608, vysokotlaké odstředivé čerpadlo, čerpadlo Grundfos CR20-05A; CNT 1.15 přístroj. lab. pro charakterizace – měřicí přístroj, podskříňka na chemikálie s digestoří; FMT 1.03 lab. úpravy a přípravy vzorků – laboratorní pece (3), sušárna, laboratorní autokláv, vakuová sušárna, laboratorní stůl, odtahový box; FMT 1.04 laboratoř úpravy vzorků – laboratorní mlýny (2), mycí stůl, pracovní stůl; FMT 1.05 váhova a sklad vzorků – stůl s váhou; FMT 1.06 lab. odběru emisí frikčn. komp. – pracovní stoly; FMT 1.07 laboratoř testování frikčn. komp. – brzdový dynamometr, pracovní stůl (soustruh, bruska, vrtačka), pracovní stůl (sestava přístrojů pro odběr částic); FMT 1.10 laboratoř přípravy frikčn. komp. – frikotester, kompresor, klimatizační a VZT jednotka k dynamometru, labor. mycí stůl, sušárna, lis; FMT 1.11 laboratoř 3D tisku keramiky – 3D tisk keramiky (3), filtrační zařízení, váha, stříkací box, průmyslový vysavač, kulový mlýn, tavící pec, kolový mísič, sušárna, hrnčířské kruhy (2), pece (2), laboratorní stoly (4); FMT 1.12 laboratoř řezání vzorků – filtrační zařízení, pila; CNT 2.25 přístroj. lab. pro charakterizace – pracovní stoly, lab. měřicí přístroje (2), skříňka na hořlaviny s digestoří; FEI 3.04 laboratoř fotonických materiálů – pracovní stoly, podskříňka na hořlaviny, digestoř; FEI 3.12 laboratoř interferometrie – optický stůl Nexus, pracovní stoly; CNT 4.01, CNT 4.17 laboratoře přípravy – podskříňky na chemikálie s digestoří, měřicí přístroje, pracovní stoly; FMT 4.07 laboratoř chemických procesů – regály, pece (4x), sušárna (2x), váhové stoly (2x), pyknometr,



demineralizační komora, XRFS, RTG (2x), PC stanice (2x), laboratorní stoly; FMT 4.08 laboratoř termických procesů – dilatometr (5x), termický analyzátor (4x), hmotnostní detektor, vodivost FOX200 (2x), vodivost DLF1600 (3x), únosnost v žáru, žárový mikroskop, svářečka termočlánků, pokovovačka (2x), dewarova nádoba, kompresor, váhový stůl, PS stanice (3x); FMT 4.09 laboratoř tepelně-techn. měření – zkušební tunel, kalibrační pec; FMT 4.10 lab. vysokotepl. a vysokotl. procesů – laboratorní pece (2), autokláv, sušárna; CNT 5.01, CNT 5.02, CNT 5.09 laboratoře přístrojů – podskříňky na chemikálie s digestoří, měřicí přístroje, pracovní stoly; CNT 5.07, CNT 5.08 laboratoře přístrojů – měřicí přístroje, pracovní stoly; CNT 5.10, CNT 5.11, CNT 5.17 laboratoře přípravy – podskříňky na chemikálie s digestoří, měřicí přístroje, pracovní stoly; CNT 5.16 laboratoř přípravy – měřicí přístroje, pracovní stoly; CNT 6.01 laboratoř – zkušebna – mycí laboratorní stoly, pracovní stoly, anorganika s digestoří (4x); CNT 6.07 laboratoř – zkušebna – měřicí přístroje, pracovní stoly; CNT 6.08 laboratoř – zkušebna – mycí laboratorní stoly, pracovní stoly, organika s digestoří (3x); CNT 6.11 laboratoř – zkušebna – měřicí přístroje, pracovní stoly, organika s digestoří (3x); CNT 6.19 laboratoř – zkušebna – pracovní stoly, anorganika s digestoří (1x); FMT 7.01 lab. termické analýzy-přípravna – skříň na kyseliny a louhy s digestoří; CNT 7.09 laboratoř přístrojů – podskříňka na chemikálie s digestoří, měřicí přístroje, pracovní stoly; FMT 7.13 laboratoř – skříňka na chemikálie s digestoří, laboratorní mycí stoly, klimatická komora, váhový stůl.

Větrání prostor bude nucené pomocí vzduchotechnik. Zařízení č. 1 – větrání 1. NP přívod/odvod 4386/4386 m³/hod., zař. č. 2 – větrání 2. NP přívod/odvod 2870/2870 m³/hod., zař. č. 3 – větrání 2. NP přívod/odvod 2940/2940 m³/hod., zař. č. 4 – větrání 3. NP přívod/odvod 2590/2590 m³/hod., zař. č. 5 – větrání 3. NP přívod/odvod 3150/3150 m³/hod., zař. č. 6 – větrání 4. NP přívod/odvod 2965/2965 m³/hod., zař. č. 7 – větrání 7. NP přívod/odvod 3295/3295 m³/hod., zař. č. 8 – větrání 7. NP kanceláře přívod/odvod 1910/1910 m³/hod., zař. č. 9 – větrání 5. až 6. NP laboratoře a kanceláře přívod/odvod 24036/24036 m³/hod., zař. č. 10 – větrání 4. až 7. NP čisté prostory přívod/odvod 22700/22700 m³/hod., zař. č. 11 recirkulace pro čisté prostory 4. NP 11280 m³/hod., zař. č. 12 recirkulace pro čisté prostory 5. NP 7450 m³/hod., zař. č. 13 recirkulace pro



čisté prostory 6. NP 2550 m³/hod., zař. č. 14 recirkulace pro čisté prostory 7. NP 1410 m³/hod.

Jednotky budou složené z přívodního a odvodního rekuperátoru, filtrů (přívod F7+F9, odvod F7), deskového výměníku, el. ohřevu a teplovodního ohřevu (střešní jednotky), chlazení a tlumičů hluku. Přívod a odvod vzduchu bude zajištěn přívodními a odvodními výústkami (čtyřhranné). Recirkulační jednotky budou složené z ventilátoru, z filtrů (přívod F7+F9), el. ohřevu, chlazení a tlumičů hluku.

Skříně na chemické látky a digestoře budou napojené na centrální odvodní ventilátor, který bude vyveden nad střechu objektu.

Jednotky č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 budou umístěné na střeše objektu. Ostatní jednotky budou umístěné nad podhledem, nasávání čerstvého vzduchu a výfuky znehodnoceného vzduchu budou umístěné na fasádě a opatřené protidešťovými žaluziemi.

Vytápění bude zajištěno otopnými tělesy, zdrojem tepla bude výměníková stanice voda-voda. U všech výtokových kohoutů bude zajištěná tekoucí teplá a pitná voda. Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí deskového výměníku (součást horkovodní předávací stanice) a nerezového akumulárního zásobníku. Chlazení prostor bude zajištěno kazetovými jednotkami fan-coil, které budou napojené na kondenzační jednotky. Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku.

Součástí projektové dokumentace byl světelně technický výpočet denního osvětlení (Ing. Martin Uličný 20.10.2024) a elektrického osvětlení (Ing. Martin Uličný 06.09.2024). Denní osvětlení bude zajištěno okny, elektrické soustavou LED svítidel. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel a obnova povrchů prováděná jedenkrát za 36 měsíců, výměna zdrojů individuálně. Světelně technický výpočet denního a elektrického osvětlení odpovídá požadavkům § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Trvalá pracovní místa budou umístěná v pásmu s vyhovujícím cílovým činitelem denní osvětlenosti (DT = 2 % na 50 % a DTM = 0,7 % na 95 %).



Součástí posuzovaných podkladů je hluková studie (Sonic Systems CZ s.r.o., 245414271, listopad 2024), která vyhodnocuje vliv hluku z provozu navržených stacionárních zdrojů hluku, s ohledem na chráněný venkovní prostor stavby v návaznosti na ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a navazující hygienické limity, dané NV č. 272/2011 Sb. Vyhodnocení je provedeno s ohledem na režim provozu školského zařízení, tzn. jen pro denní dobu. Vlastní výpočty jsou zpracovány pomocí výpočetního programu Hluk+ verze 14.55 profi. Pro výpočet matematického modelu byly zvoleny referenční body v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby. Výpočtové body jsou umístěny v poloze chráněného venkovního prostoru stavby odpovídajícímu pobytovým místnostem objektů Vysoké školy báňské (budovy s učebnami) a budovy Kliniky dětského lékařství v areálu Fakultní nemocnice Ostrava.

Z výsledků a závěrů hlukové studie vyplývá předpoklad, že při provozu navržených stacionárních zdrojů hluku bude překračován hygienický limit hluku $L_{Aeq} = 50/45 \text{ dB(A)}$ v chráněném venkovním prostoru stavby v denní době (se započtením korekce -5 dB na tónovou složku), ve smyslu požadavku podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 NV č. 272/2011 Sb. Z toho důvodu jsou navržena protihluková opatření technického charakteru – protihlukové kryty s útlumem min. 5 dB na suchých chladičích náležících ke kondenzačním jednotkám. V případě osazení kondenzačních jednotek protihlukovými kryty lze předpokládat splnění hygienických limitů hluku $L_{Aeq} = 50 \text{ dB(A)}$ v chráněném venkovním prostoru stavby v denní době i pro případ výskytu tzv. „tónové složky“ v hlukových emisích zdroje, kdy je limit pro denní dobu stanoven na $L_{Aeq} = 45 \text{ dB(A)}$. Nejvyšší hodnota hluku tak v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby činí $L_{Aeq8h} = 41,3 \text{ dB}$ v denní době.

Objektivní průkaz nepřekročení hygienického limitu hluku z provozu výše popsaných stacionárních zdrojů hluku, včetně výskytu tzv. „tónové složky“ a účinnosti navržených protihlukových opatření je však možný pouze měřením hluku. Proto k ověření zajištění požadavků výše citovaných hygienických předpisů, se zřetelem na provoz zdrojů hluku v blízkosti dalších chráněných staveb, je stanovena výše uvedená podmínka. Měření hluku musí být ve



smyslu § 32a zákona č. 258/2000 Sb. provedeno akreditovanou nebo autorizovanou osobou.

V rámci stavebních prací dojde i k odstranění izolačního materiálu, jehož součástí je azbest. Likvidaci azbestu bude provádět specializovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup při demontáži tohoto materiálu, jeho zabalení, označení a následné předání k bezpečnému odstranění. Při odnímání stavebního materiálu s obsahem azbestu ze stavby budou bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací. Při odstranění materiálu s azbestem budou voleny technologické postupy, které zaručí, že nebudou tyto materiály poškozeny (bude především zakázáno trhání a házení), s deskami bude manipulováno za zvýšené opatrnosti. Odpady a materiály obsahující azbest budou po demontáži ze stavby umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle), které budou před dalším nakládáním utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Prostory, kde bude docházet k nakládání s azbestem, budou vymezeny tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž bude nutno dodržovat režimová opatření – nebude se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely bude vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ budou vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví.

Předložená projektová dokumentace odpovídá, při respektování shora uvedené podmínky, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného



podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Bc. Zuzana Dočkalová