


SYMBOL	POPIS
EPS	ÚSTŘEDNA SYSTÉMU EPS VČ. ZDROJE A AKUMULÁTORU
OPPO	OBLUŽNÝ PANEĽ POŽÁRNÍ OCHRANY
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
ZDP	ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU VČ. AKUMULÁTORU
90-90U	ZDROJ EPS VČ. AKUMULÁTORU
VV	VSTUPNÉ / VÝSTUPNÍ MODUL
OH	HLÁŠIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ NA STROPĚ
OH	HLÁŠIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ V DUTINĚ PODHLEDU
TD	HLÁŠIČ POŽÁRU TERMO-DIFERENCIÁLNÍ NA STROPĚ
□	TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
⬮	VNITŘNÍ SÍŘENA EPS
⬮	ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
⬮	PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
⬮	OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ
⬮	MONITOROVANÉ ZAŘÍZENÍ

SYMBOL	POPIS
▬	TRASA VEDENÁ V KABELOVÉM ŽLABU 300x60mm
▬	TRASA VEDENÁ V KABELOVÉM ŽLABU 50x60mm
▬	HLÁŠIČOVÁ LINKA: TRASA VEDENÁ NA SAMOSTATNÝCH PŘÍCHÝTKÁCH

ZNAČENÍ PRVKŮ - POŽÁRNÍ HLÁŠIČE
xxx/xxx
➤ Číslo hlásiče ve skupině
➤ Hlásičová skupina

ZNAČENÍ PRVKŮ - VSTUPY / VÝSTUPY
xxx
➤ Číslo vstupu / výstupu



±0,000 = 265,600 m n. m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3k88v e-mail: epodatelna@vsb.cz
-----------	---	---

PROJEKTANT:	TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 563 760 970 info@technico.cz
-------------	------------------------------	---

PROJEKTANT ČÁSTI:	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.	Security Technologies Komprdova 20, 615 00 Brno Tel.: +420 545 424 111 E-mail: brno@security.cz www.security.cz
-------------------	-----------------------------------	---

PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek PAVLÍNEK		ČÍSLO PARE:
	VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk KRÁPEK		
KONTROLOVAL:	Ing. Radek PAVLÍNEK		

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.2.7. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
-------------------	--

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	FORMÁT	4xA4
	DATUM	07/2025
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1:100 D.1.2.7.02