


2-RM1

VZT2

2.03 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)
Třída čistoty = nedefinováno




2.03-FY1



2.03-ACT1



2.03-SA1



2.03-HMI1

VZT2