


2-RM1

VZT2

2.07 - FS
LABORATOŘ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 100m³/hod
Množství odt.vzduchu = 100m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)
Třída čistoty = nedefinováno




2.07-FY1



2.07-ACT1



2.07-SA1



2.07-HMI1

VZT2