


2-RM1

VZT2

## 2.13 - FS KANCELÁŘ

Teplota = 22°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)  
Třída čistoty = nedefinováno




2.13-FY1



2.13-ACT1



2.13-SA1



2.13-HMI1

VZT2