

3-RM1

VZT3

3.08-REG1

3.08-FCU1

3.08-FY1

3.08 - FEI
LABORATOŘ BEZVLÁKNOVÝCH
KOMP. A 3D TISK

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 350m³/hod
Množství odt.vzduchu = 350m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

3.08-ACT1

3.08-ACT2

3.08-OKNO1

3.08-OKNO2

3.08-SA1

3.08-SA2

3.08-RY1

3.08-RY2

3.08-HMI1

VZT3