

Venkovní  
prostor

6-RM1

VZT6

6.11 - CNT  
LABORATOŘ  
ZKUŠEBNA

Teplota = 20°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 360 /4.170 m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 360 /4.170 m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

VZT6

NO18

NO19

6.11-PK1

6.11-dP1

6.11-EO1

6.11-P1

6.11-V1

6.11-T1

6.11-REG1

6.11-FCU1

6.11-FCU1

6.11-FY1

6.11-FY1

6.11-Maj1

6.11-Q1

6.11-Q2

6.11-HMI1

6.11-HMI2

6.11-DIS1

6.11-ACT1

6.11-SA1

6.11-RY1

6.11-RY1

6.11-RY1

6.11-DIG1

6.11-DIG2

6.11-DIG3

6.11-DIG4

6.11-DIG5

6.11-DIG6

6.11-VAV1

6.11-VAV2

6.11-VAV3

6.11-VAV4

6.11-VAV5

6.11-VAV6

6.11-OKNO1

NEVSTUPOVAT