



Datum podání žádosti: 26.9.2024
Naše značka: 3.4/8025/51067/24/Pac
Vyřizuje: Jiří Paciorek
Tel.: 597 475 171
E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz
Datum vystavení: 7.10.2024

TECHNICO Opava s.r.o.
Petra Černínová
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

Vyjádření k povolení stavby nebo zařízení

Název stavby (akce)

Stavební úpravy budovy N VŠB-TUO

Zájmové území

Ulice: Dr. Slabihoudka
Katastr: Poruba
Parcela: 1738/26

Stavebník

Jméno: Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Adresa: 17. listopadu 15/2172
708 00 Ostrava - Poruba

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, které budou provedeny za účelem modernizace a hospodárnosti celého objektu. Budou spočívat ve změnách dispozice jednotlivých podlaží, výměny obvodového pláště, nové skladby střechy, podlah a výměny vnitřních rozvodů inženýrských sítí.

V místě stavby se nenachází zařízení v provozování naší společnosti. Orientační umístění námi provozovaného zařízení v blízkosti zájmového území je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Odběr pitné vody pro přístavbu bude realizován napojením z vnitřního rozvodu stávajícího areálu, stavbou nebude překročen Q_{\max} fakturačního vodoměru areálu.
2. Splaškové vody z objektu budou odváděny do areálové jednotné kanalizace s napojením do jednotné kanalizace DN 300 v provozování naší společnosti s koncovkou na ÚČOV v Ostravě - Přívoze.
3. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3, hodnoty ad. II – vypouštění na ČOV.
4. Srážkové vody nebudou využívány v objektu, budou likvidovány stávajícím způsobem beze změny a bez navýšení odtoku do veřejné kanalizace.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace