

1-RM1

VZT1

1.02-REG1

1.02-FCU1

1.02-FY1

1.02 - FMT
DÍLNA

Teplota = 18°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 180m³/hod
Množství odt.vzduchu = 180m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

1.02-ACT1

1.02-OKNO1

1.02-SA1

1.02-RY1

1.02-HMI1

VZT1