

Venkovní  
prostor

6-RM1

VZT6

6.02-PK1

6.02-dP1

6.02-EO1

6.02-P1

6.02-V1

6.02.T1

6.02-REG1

6.02-FCU1

6.02-FY1

6.02-Maj1

6.02 - CNT  
LABORATOŘ  
ZKUŠEBNA

Teplota = 20°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 300 / 1.390 m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 300 / 1.390 m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

6.02-ACT1

6.02-OKNO1

6.02-SA1

6.02-Q1

6.02-HMI1

6.02-RY1

6.02-DIS1

VZT6