

7-RM1

VZT7

7.04-REG1

7.04-FCU1

7.04-FY1

7.04 - CNT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.04-ACT1

7.04-OKNO1

7.04-SA1

7.04-RY1

7.04-HMI1

VZT7