

7-RM1

VZT7

7.18-REG1

7.18-FCU1

7.18-FY1

7.18 - CNT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.18-ACT1

7.18-OKNO1

7.18-SA1

7.18-RY1

7.18-HMI1

VZT7