

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 9. 2019

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Stavební úpravy pavilonu „K“ včetně přístavby showroomu s panoramatickým výtahem

Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 9. 2019 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění :

Žádáme tímto o vysvětlení, zda jsou tam rolety nebo žaluzie? Rozměry nejsou v souladu, které m2 tedy platí? Nebo tam patří obojí, pak chybí rolety ve výpise výrobků a žaluzie ve výkaze výměr.

Omlováme se za nepřesnosti v dokumentaci. Odpověď s popisem požadovaného řešení je tato:

V rozpočtu jsou uvedeny venkovní žaluzie

767 Konstrukce zámečnické

85	767	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	65.520		0.00
12*2,6*2,1					65.520		
86	562	56241R005	slunolamy typu "C" dle specifikace odkaz 2/Z	kus	12.000		0.00

Jedná se o 12 ks venkovních slunolamů horizontálních z jedné strany budovy, z druhé strany budovy už jsou osazeny. Tady je vše v pořádku.

Dále je v rozpočtu uvedeno toto:

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

140	786	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	81.729		0.00
(4+4,6+4+5,65+2,45+2,67+2,6+4,3)*2,7					81.729		
141	611	611241850	roleta zastíňovací RHL MK10	kus	31.729		0.00

Položka 141 je zcela chybná, toto nenaceňujte. Položka 140 má mírně nesprávnou plochu výměr, má odpovídat výpisu prvků tedy $(4,3+2,6+2,65+5,65+4) \times 2,75 + 6,4 \times 2,85 = 71.04$. Umístění položek s kótami je na výkrese „03 Nové konstrukce“, délky jsou mírně zaokrouhleny.

1 Z		vertikální látková žaluzie 127 mm průhlednost látky č3 - neprůhledná , tlumící světlo barva látky - dle výběru investora směr stahování - TYP3 - ke krajům pokud není uvedeno jiné řešení způsob montáže - do stropu ovládání : kuličkovým řetízkem a šňůrou pokud není uvedeno jiné řešení horní profil : 45 x 25 x 0,95mm AL rozměry : <table><tr><td>4 300 x 2 750</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2 600 x 2 750</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2 650 x 2 750</td><td>stahování k ovládání</td><td>1</td></tr><tr><td>5 650 x 2 750</td><td>motorické ovládání</td><td>1</td></tr><tr><td>4 000 x 2 750</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>6 400 x 2 850</td><td></td><td>1</td></tr></table>	4 300 x 2 750		1	2 600 x 2 750		1	2 650 x 2 750	stahování k ovládání	1	5 650 x 2 750	motorické ovládání	1	4 000 x 2 750		1	6 400 x 2 850		1
4 300 x 2 750		1																		
2 600 x 2 750		1																		
2 650 x 2 750	stahování k ovládání	1																		
5 650 x 2 750	motorické ovládání	1																		
4 000 x 2 750		1																		
6 400 x 2 850		1																		

V Ostravě dne 16. 9. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava