

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 9. 2019-2

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Stavební úpravy pavilonu „K“ včetně přístavby showroomu s panoramatickým výtahem

Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11. 9. 2019 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.


Dotaz:

Co přesně je myšleno v rozpočtu stav. úprav položkou č. 139 :

139	784	784681003	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 200 mm	kus	6,000		0,00
-----	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

Jde o krycí lišty k ocelovým výplním, které budou instalovány do ŽB skeletu. V rozpočtu je 6m , dále bude stanovena cena pro případné zvětšení rozsahu (železobetonová konstrukce bude po vybourání příček hodně křivá) nebo méněpráce (bude to ideálně rovné).

Dotaz: Ve výpisu výrobků části stav. úpravy je odkaz 5/P, ten ale není nikde v rozpočtu. Bude doplněn?

	automatické posuvné dveře s nadsvětlením hliníková konstrukce k automatickým dveřím povrch - prášková barva ANTRACIT jednoduché zasklení P2A s polepem ochrannou fólií pro poškrábání ovládání / pojezdů ze strany schodiště čipovou kartou, ze strany chodby / infra elektrický příkon 100W / 230 V požární odolnost : EW 30 dvěma vodícími proužky šířky 50mm ve výšce 900 a 1 500mm přislabenství : podlahový zámek tlačítko nouzového otevření čtečka karet - dodávka slaboproud nouzový sklopný dveřní uzávěr 2 450 x (2 100 + 750)	1
---	--	----------

Odpověď:

Položka 88 v rozpočtu je mylně označena jako 7/P viz níže

"Vstupní dveře zasouvací" 1				1.000			
88	553	55329R000	dveře automatické skládané prosklené, 4,6 x 2,75m ,odkaz 7/P	kus	1.000		0.00

Správně má položka 88 obsahovat odkaz na 5/P tedy takto

"Vstupní dveře zasouvací" 1				1.000			
88	553	55329R000	dveře automatické posuvné prosklené, 2,45 x 2,85m ,odkaz 5/P	kus	1.000		0.00

V Ostravě dne 16. 9. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava