


SYMBOL	POPIS
EPS	ÚSTŘEDNA SYSTÉMU EPS VČ. ZDROJE A AKUMULÁTORU
OPPO	OBLUŽNÝ PANEĽ POŽÁRNÍ OCHRANY
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
ZDP	ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU VČ. AKUMULÁTORU
90-90U	ZDROJ EPS VČ. AKUMULÁTORU
VV	VSTUPNÉ / VÝSTUPNÍ MODUL
OH	HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ NA STROPĚ
OH	HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKO-KOUŘOVÝ V DUTINĚ PODHLEDU
TD	HLÁSIČ POŽÁRU TERMO-DIFERENCIÁLNÍ NA STROPĚ
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
	VNITŘNÍ SÍŘENA EPS
	ZÁBĚSKOVÝ MAJÁK
	PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
	OVĚŘOVANÉ ZAŘÍZENÍ
	MONITOROVANÉ ZAŘÍZENÍ

SYMBOL	POPIS
	TRASA VEDENÁ V KABELOVÉM ŽLABU 300x60mm
	TRASA VEDENÁ V KABELOVÉM ŽLABU 50x60mm
	HLÁSIČOVÁ LINKA: TRASA VEDENÁ NA SAMOSTATNÝCH PŘÍCHÝTKÁCH

ZNAČENÍ PRVKŮ - POŽÁRNÍ HLÁSIČE
xxx/xxx
→ Číslo hlásiče ve skupině
→ Hlásičová skupina

ZNAČENÍ PRVKŮ - VSTUPY / VÝSTUPY
xxx
→ Číslo vstupu / výstupu



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 265,600 m n. m.

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTOR:	VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3k88v e-mail: epodatelna@vsb.cz
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

PROJEKTANT:	TECHNICO Opava s.r.o. architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 563 760 970 info@technico.cz
-------------	--

PROJEKTANT ČÁSTI:	SECURITY TECHNOLOGIES a.s. Security Technologies Komprdova 20, 615 00 Brno Tel.: +420 545 424 111 E-mail: brno@security.cz www.security.cz
-------------------	---

PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek PAVLÍNEK VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk KRÁPEK
KONTROLOVAL:	Ing. Radek PAVLÍNEK
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.2.7. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MĚŘÍTKO:	4x44 07/2025 DPS TO-628-DPS ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 4.NP	1:100	D.1.2.7.05