

2-RM1

VZT2

2.02-REG1

2.02-FCU1

2.02-FY1

2.02 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)
Třída čistoty = nedefinováno

2.02-ACT1

2.02-OKNO1

2.02-SA1

2.02-RY1

2.02-HMI1

VZT2