

2-RM1

VZT2

2.21-REG1

2.21-FCU1

2.21-FY1

2.21 - FMT  
KONZULTAČNÍ MÍSTNOST

Teplota = 20°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 325m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 325m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

2.21-ACT1

2.21-OKNO1

2.21-SA1

2.21-RY1

2.21-RY2

2.21-HMI1

VZT2