

4-RM1

VZT4

4.02-REG1

4.02-FCU1

4.02-FY1

# 4.02 - FMT LABORATOŘ SIMULAČNÍCH POCHODŮ

Teplota = 20°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 225m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 225m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

4.02-ACT1

4.02-OKNO1

4.02-SA1

4.02-RY1

4.02-RY2

4.02-HMI1

VZT4