

4-RM1

VZT4

4.12-REG1

4.12-FCU1

4.12-FY1

4.12 - FMT  
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

4.12-ACT1

4.12-OKNO1

4.12-SA1

4.12-RY1

4.12-HMI1

VZT4