

4-RM1

VZT4

4.14-REG1

4.14-FCU1

4.14-FY1

4.14 - FMT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)
Třída čistoty = nedefinováno

4.14-ACT1

4.14-OKNO1

4.14-SA1

4.14-RY1

4.14-HMI1

VZT4