

7-RM1

VZT7

7.07-REG1

7.07-FCU1

7.07-FY1

7.07 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.07-ACT1

7.07-OKNO1

7.07-SA1

7.07-RY1

7.07-HMI1

VZT7