

7-RM1

VZT7

7.21-REG1

7.21-FCU1

7.21-FY1

7.21 - CNT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

7.21-ACT1

7.21-OKNO1

7.21-SA1

7.21-RY1

7.21-HMI1

VZT7