

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 25. 03. 2026

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Dodávka a instalace EPS a evakuačního rozhlasu pro budovy E a D kolejí

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20. 03. 2026 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku VZ Z2026-012790, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 a § 99 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotazy včetně odpovědí:

Žádost o vysvětlení a dopřesnění zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvedené dotazy směřují k odstranění nejasností mezi projektovou dokumentací, technickou zprávou, PBŘ a soupisem prací / výkazem výměr, a to tak, aby byl rozsah plnění jednoznačně vymezen a nabídky byly věcně porovnatelné ve smyslu požadavků na dokumentaci a soupis prací podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Pokud by odpovědi znamenaly změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, žádáme o odpovídající postup dle § 99 ZZVZ.

1. Položky FX 16 šedá/černá, příslušenství, a Trubka VRM-HFIR – komplet včetně uchycení

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky „FX 16 šedá/černá, příslušenství“ a „Trubka VRM-HFIR – komplet včetně uchycení“. Z projektové dokumentace ani z výkazu výměr však není zřejmé, k jakému konkrétnímu účelu a v jakém rozsahu mají být tyto trubky použity.

Žádáme proto o dopřesnění:

- v jakých konkrétních úsecích mají být trubky FX 16 a VRM-HFIR použity,

Odpověď na dotaz:

Mezi patry a při prostupu konstrukcí.

- pro jaký konkrétní účel jsou v projektu uvažovány,

Odpověď na dotaz:

Krky, trubky jsou primárně určeny jako mechanická ochrana optické kabeláže, jako mechanická ochrana metalické kabeláže ve zdi v případě nutnosti takové instalace. (Propojení ústředí)

2. Venkovní trasy NZS v ocelových Zn trubkách

Technická zpráva výslovně uvádí „Trubky Px-R“ jako trasy pro jednotlivé vedení kabelů v ocelových Zn trubkách ve venkovním prostředí. Tyto trasy však nejsou ve výkazu výměr jednoznačně identifikovatelné.

Žádáme proto o potvrzení:

- zda jsou venkovní trasy NZS v ocelových Zn trubkách skutečně součástí předmětu plnění,

Odpověď na dotaz:

Venkovní trasy nejsou součástí předmětu plnění. V tomto konkrétním projektu se venkovní trasy nevyskytují.

- jaký je jejich předpokládaný rozsah,

Odpověď na dotaz:

Venkovní trasy nejsou součástí předmětu plnění.

- a ve kterých konkrétních položkách soupisu prací / výkazu výměr mají být oceněny. Žádáme o úpravu VV se zohledněním požadovaného.

Odpověď na dotaz:

Nevyskytují se, proto nejsou uvedeny v dokumentaci ani ve výkazu výměr.

3. Svislé trasy k reproduktorům pod podhledem

Technická zpráva samostatně popisuje svislá vedení v prostoru Px-R pro připojení reproduktorů na podhledu, tvořená závitovou tyčí a jednotlivými příchytkami po 300 mm. Tyto trasy nejsou ve výkazu výměr samostatně zřejmé.

Žádáme proto o upřesnění:

- zda jsou tyto svislé trasy součástí předmětu plnění,

Odpověď na dotaz:

Není součástí předmětu plnění.

- a v jakých konkrétních položkách soupisu prací / výkazu výměr jsou zahrnuty k ocenění. Žádáme o úpravu VV se zohledněním požadovaného.

Odpověď na dotaz:

V tomto konkrétním projektu se instalace tohoto typu nevyskytují, proto nejsou uvedeny v dokumentaci ani ve výkazu výměr.

4. Požární ucpávky – položka „1 kpl“

PBŘ i technická zpráva požadují provedení prostupů požárně dělícími konstrukcemi certifikovanými požárními ucpávkami / systémy, včetně doložení jejich přesného umístění, konstrukční skladby, odkazu na platný atest a schematického zakreslení. Ve výkazu výměr je však položka „Požární ucpávky“ uvedena pouze jako „1 kpl“.

Žádáme proto o dopřesnění:

- kolik prostupů se předpokládá,

Odpověď na dotaz:

Předpokládaný počet prostupů je 80 ks. Objekt D 36 ks. Objekt E 44 ks.

- jakými konstrukcemi budou vedeny,

Odpověď na dotaz:

Požární ucpávky se budou provádět ve zděných konstrukcích (beton, cihla)

- jaké typy a požární odolnosti ucpávek se předpokládají,

Bez této specifikace není podle našeho názoru rozsah položky dostatečně určitý pro věcně porovnatelné ocenění nabídek.

Odpověď na dotaz:

Požární odolnost ucpávky musí splňovat:

Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Ostatní prostupy se provádí realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A 1:2010, článek 7.5.8).

Typ ucpávek: Tmely, Tepelná izolace z kamenné vlny opatřena protipožárním nátěrem, protipožární zpěňující páska.

5. Lišta LV 18x13 a požadavky PBŘ / TZ

Ve výkazu výměr je uvedena položka „Lišta LV 18x13“, avšak z dokumentace není jednoznačně zřejmé, v jakých konkrétních prostorech a pro jaký způsob vedení kabeláže má být použita.

Žádáme proto o dopřesnění:

- v jakých konkrétních prostorech mají být lišty LV 18x13 použity,

Odpověď na dotaz:

V ubytovacích, nájemních jednotkách (předsíň, chodba, pokoj).

- zda se jedná pouze o běžný montážní způsob pro povrchové vedení kabelů s požadovanou třídou reakce na oheň,

Odpověď na dotaz:

Jedná se o běžné uložení při instalaci EPS.

6. Požární kabelové žlaby 200/60 dle vyhl. 23/2008 Sb.

Ve výkazu výměr je uvedena položka „Požární kabelové žlaby 200/60 dle vyhl. 23/2008 Sb.“. Z takto formulované položky však není jednoznačně patrné, jaký konkrétní požárně funkční systém kabelové trasy má být oceněn a jaké systémové prvky jsou součástí dodávky.

Žádáme proto o upřesnění:

- zda položka zahrnuje i víka, spojky, přepážky, závěsy, konzoly, kotvení a ostatní systémové příslušenství,

Odpověď na dotaz:

Jsou zahrnuty víka, spojky, přepážky, závěsy, konzoly, kotvení a ostatní systémové příslušenství, které udává výrobce konkrétního typu.

- jaký je požadovaný způsob instalace těchto žlabů, tj. zejména zda se jedná o montáž na stěnu, strop nebo jinou konstrukci,

Odpověď na dotaz:

Jedná se o montáž jak na stěnu, tak i na strop v řešeném objektu.

- jaký způsob kotvení je požadován,

Odpověď na dotaz:

Způsob kotvení kabelového žlabu udává konkrétní výrobce a je na uvážení odborné instalační firmy jaký typ zvolí.

- a podle jakého montážního předpisu nebo systémového řešení mají být určeny rozteče podpor a způsob uložení / kotvení.

Je-li přesná specifikace systému uvedena v jiné části projektové dokumentace, žádáme o jednoznačný odkaz na tuto část. V opačném případě se domníváme, že položka není pro účely porovnatelného ocenění dostatečně určitá.

Odpověď na dotaz:

Položkou požární kabelové žlaby 200/60 dle vyhl. 23/2008 Sb je myslén ucelený systém včetně všech systémových prvků včetně kotvení, tak aby byly splněny právní předpisy vyhl. 23/2008 Sb a zkušební předpis ZP-27/2006.

Zda dodavatelé použijí žlaby pevné, perforované, kabelové žebříky, drátěné je dáno dle konkrétních podmínek na objektech, zda je instalace vodorovná, svislá a na uvážení odborné instalační firmy.

Závěr

S ohledem na výše uvedené žádáme o jednoznačné vysvětlení, případně doplnění zadávací dokumentace tak, aby byl rozsah plnění ve všech dotčených částech zřejmý a ocenění nabídek proběhlo na srovnatelném základě. V případě, že odpověď povede ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek, žádáme o postup dle § 99 ZZVZ.

Zadavatel, vzhledem k výše uvedenému vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že povaha změny zadávací dokumentace vzhledem ke svému charakteru vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek o jeden den.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem nově stanovena **do 14. 04. 2026 v 09:00 hod.**, přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 25. 03. 2026

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava