Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Rekonstrukce zpevněných ploch před univerzitní menzou"

Název veřejného zadavatele	**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	Ing. Gabriela Mechelová, kvestorka
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 29. 5. 2026 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu označené „Rekonstrukce zpevněných ploch před univerzitní menzou". Tímto na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr uvádí p. č. 54 Dod+Mont sklopný zahrazovací sloupek nerezový vč. základku, výkopu (min rozměr 70x70x900mm) vč. zapuštěného žlabu, vč. kruhového cylidrického zámku, ve sklopeném stavu do zapuštěného žlabu bude lícovat s horním povrchem dlažby. Nikde jsme nedohledali, jak bude řešeno odvodnění zapuštěných žlabů? Tímto zadavatele žádáme o vysvětlení/doplnění.

Odpověď:

Odvodnění zapuštěných „žlabů", tj. konstrukce pro zapuštění sklopných sloupků, bude provedeno otvorem ve dně žlabu (např. provrtáním) do podkladní vrstvy a vsakem do podloží. Vzhledem k rozměrům tohoto prvku se nejedná o větší množství vody, než je v ploše dlažby obvyklé. Nejedná se o žlab odvodňovací, do kterého stéká voda z okolní dlažby.

V Ostravě

Ing. Miroslav Jílek

Digitally signed by Ing. Miroslav Jílek
Date: 2026.06.01 10:33:36 +02'00'

.....

Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek