

D.1.1.2.5 - Osvětlení – technický popis

Stručný popis

Pro nasvětlení parkoviště za budovou VEC I budou na tuto budovu osazena 3 nová LED svítidla jako náhrada za stávající. Svítidla budou opatřena soumrakovým čidlem. Pohybová čidla jdou doporu-
čena.

Lampy

Svítidla jsou navrženy LED: SCHREDER VOLTANA 1 (2400 lm)

Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den vý-
stavby.