



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 18. 10. 2019

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba  
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.  
IČ: 61989100  
Název veřejné zakázky

### **Stavební úpravy objektu IET v areálu VŠB-TU Ostrava – Poruba Zhotovitel stavby (rekonstrukce IET) 2**

Na základě požadavku o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16. 10. 2019 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.

#### Dotaz:

Dle řešení POV mají být prostory staveniště prachotěsně uzavřeny SDK příčkami. Z důvodu stability konstrukce musí být tyto pevně fixovány do stropu a podlahy. Pokud bude provedena pevná fixace do podlahy, bude tato nenávratně poškozena (v suterénu litá podlaha, v patrech velkoformátová dlažba).

Dotaz zní: Pokud tedy nemá dojít k poškození podlah, jak zajistit stabilitu SDK konstrukce.

#### Odpověď na dotaz:

Dle projektu POV jsou podlahy překryty geotextilií a Hobrou tl. 2cm, SDK příčky je možno k překryté podlaze fixovat např. PUR pěnou. V místech SDK příčky, kde již není dle projektu POV celoplošné pokrytí podlahy geotextilií a Hobrou, bude v místě uložení SDK příčky podlaha překryta tak, aby bylo možno SDK příčku ukotvit PUR pěnou, apod., nesmí dojít k poškození podlah.

V Ostravě dne 18. 10. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava