

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon))

Název zakázky: **Parkoviště u budovy VEC I VŠB - TUO**
(dále také VZ)

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016Sb.

Název zadavatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Výzkumné energetické centrum (VEC)
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: / DIČ: 61989100/CZ61989100
Oprávněná osoba k jednání: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

Zadavatel tímto oznamuje své rozhodnutí o vyloučení účastníka SEMITA-DS s.r.o., IČ: 03829707, Veřovice 171, Veřovice, 742 73, zastoupeného Jiřím Válkem.

Odůvodnění:

Účastník nesplnil technické podmínky veřejné zakázky. Z doložené přesné specifikace předmětu plnění, dodavatele předmětu plnění, katalogu a technických listů předmětu plnění v částech „závora“ a „kamerový systém“ vyplynulo nesplnění požadované minimální technické úrovně plnění v dílčích částech „počet cyklů závory bez poruchy“, „IR přísvit kamerového systému“ a „frekvenční měnič kamerového systému“. U části počet cyklů závory bez poruchy firma uvádí 30 000 000 cyklů, z doložené přesné specifikace předmětu plnění ale vyplývá, že tento počet se vztahuje pouze k provozuschopnosti, neplatí tedy pro počet cyklů bez poruchy. Kamerový systém nemá IR přísvit, ani frekvenční měnič. Zadavatel upozorňoval v ZD (bod 12.11), že doložení požadované specifikace předmětu plnění je vyžadováno jako povinné a nedoložení požadované specifikace nebo doložení požadované specifikace v nedostatečném rozsahu bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

V Ostravě dne 22.10.2019

.....
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
Výzkumné energetické centrum
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel