

01	04.12.2019	UPŘESNĚNÍ KABELÁŽÍ	Petr VOZNICA
REVIZE	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

PROJEKTANT ČÁSTI PD: 		TRIMR s.r.o. Sokola Tůmy 1536/5 709 00, Ostrava		tel.: +420 595 693 760 fax: +420 595 693 781 email: trimr@trimr.cz web: www.trimr.cz				PARÉ:
–	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
	Ing. Petr Voznica	Ing. Petr Voznica	Ing. Petr Voznica	–				
INVESTOR:		VŠB–TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba				FORMÁT		A4
NÁZEV STAVBY:		PS–01 OPRAVA ROZVODŮ NN				DATUM		03/2018
STAVEBNÍ OBJEKT:		VŠB–TU Ostrava				STUPEŇ		DPS
ČÁST:		D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. ZAKÁZKY		009/18
OBSAH:		KABELOVÁ LISTINA				ATELIER		
						MĚŘÍTKO		–
						Č. VÝKRESU		06

Zálohované obvody - DA								
Vývod	Rozvaděč	Jištění	Hodnota	Rozvaděč	Jištění	Hodnota	Kabel	délka
WB-154	HR-NDA		250	hr-no19		125	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	390
WB-153	hrno19		125	hr-n18		160	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	130
WB-157	hr-n18		160	hr-n23		160	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	140
WB-168	hr-n18		160	2HR-N27B		160	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	215
WB-167	2HR-N27A		160	hr-n		200	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	230
WB-130	hr-n			r-hn		200	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	180
WB-152	hr-n			hr-n22		50	1-CSKH-V180 3x185+95, B2ca,s1,d0 PH120	55

Sít' - TR								
Vývod	Rozvaděč	Jištění	Hodnota	Rozvaděč	Jištění	Hodnota	Kabel	délka
B103a	rm9, pole 6	FH1	200 A	HR-B	-	-	1-AYKY 3x240+120	305
B103b					-	-	1-AYKY 3x240+120	305
B104a	rm9, pole 9	FH 2	315 A	HR-C	-	-	1-AYKY 3x240+120	380
B104b					-	-	1-AYKY 3x240+120	380
B101a	rm10, pole 7	FH1	200 A	HR-A	-	-	1-AYKY 3x240+120	210
B101b					-	-	1-AYKY 3x240+120	210
B101c					-	-	1-AYKY 3x240+120	210