

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 5. 12. 2019

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C

Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace ze dne 29. 11. 2019 a 4. 12. 2019 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz č. 1:

Po obhlídce místa plnění jsme zjistili toto:

Montáž kabelů nelze provádět v požadovaných délkách v určeném prostoru. Bude nutno za použití spojek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Žádáme tedy objednatele o doložení a případně specifikaci typu a počtu spojek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace a počet spojek je uveden v aktuálním výkazu výměr, který je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2:

Prosím o potvrzení rozměru a kabelu pro kabelové trasy zálohované DA. V kabelové listině je uveden kabel 1-CSKH-V180 3x150+75, B2ca,s1,d0 PH120
Ve výkaze výměr je uveden kabel 1-CSKH-V180 PH120-R, B2ca,s1,d0, 3x185+95

Odpověď na dotaz č. 2:

Specifikace kabelů je opravena v aktuálním výkazu výměr.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **11. 12. 2019 v 8:00 hod.**, přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

Přílohy:

Aktuální projektová dokumentace vč. výkazu výměr. Pro nacenění použijte tento nový výkaz výměr.