

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 14. 01. 2020

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Zateplení budovy menzy

Na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 1. 2020 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném podlimitním, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-000014, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz č. 1:

prosíme o odpověď k následujícímu dotazu:

Dotaz 1

V PD jsme nenašli třídu požární odolnost fasádního obkladu ALUCOBOND. V PBR je uvedeno, že se jedná o novou konstrukci z materiálů s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a toto řešení vyhovuje požadavku ČSN 73 0810, aby zateplovací systém jako ucelená sestava vykazoval třídu reakce na oheň B a index šíření plamene po povrchu stavebních konstrukcí $i_s = 0$ mm/min.

Na které materiály se vztahuje třída reakce A1 nebo A2 – tepelná izolace (minerální vata) nebo i ALUCOBOND?

aká třída reakce má být splněna u celé skladby panelu obkladu ALUCOBOND - A2 nebo B?

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadovaná třída reakce na oheň skladby panelu obkladu ALUCOBOND je A2.

V Ostravě dne 14. 1. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava