

Tento rozváděč je určen pro 1. až 13.NP.
Dle tohoto výkresu je třeba vyrobit 13 kusů
shodných rozváděčů, avšak svodiče přepětí
budou osazeny pouze v rozváděčích
RC1, RC4, RC7, RC10.

Protipožární opatření

Navržený rozváděč je v provedení s protipožární úpravou
s požární odolností 60 minut, toto musí být doloženo příslušným
certifikátem jeho dodavatele !! Kabely, vycházející z tohoto rozváděče,
musí být protipožárně utěsněny, toto utěsnění musí být provedeno také
při přechodu kabelů mezi jednotlivými podlažími.

Upozornění





Rozváděč je nutno opatřit viditelným nápisem:
"SVODIČE PŘEPĚTÍ JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI
VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI ROZVÁDĚČE !!"

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el.
proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Zásuvkový okruh je vybaven proudovým chráničem.
Rozváděč je navržen jako zapuštěný do zdi, typ a provedení dle dodavatele, je
však nutno dodržet předepsanou požární odolnost (viz výše).
Minimální krytí rozváděče je IP40/IP20.
Vývody nahoru, přívody zdola.

Rozměry doporučeného rozváděče: š=330, v=650, hl=cca 200mm.

- Instalovaný výkon: $P_i = 3,3\text{kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,7$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 2,3\text{kW}$

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Mazurková Jarmila	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
	MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB -TU			ARCHÍV	
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : VŠB -TU Ostrava			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM Září 2018	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 22/18	
				MĚŘÍTKO --	
OBJEKT : SO 01 - koleje A				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 22/18-D.1.4.4.b-	
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : ROZVADĚČ CHODBOVÝ RC1 - RC13				Č.V. 15	