



**POZNÁMKA :**

1. OPLECHOVÁNÍ VZT PROSTUPŮ STŘECHOU A TĚSNICI MAŽETY DODÁ STAVBA.  
2. VZT VYUSTĚNÍ NAD STŘECHOU CHRÁNIT PŘED BLESKEM DLE ČSN.

**LEGENDA :**

----- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 20 MM S OPLECHOVÁNÍM  
----- OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE EI30 (P.O. 30 MINUT)  
NEBO POTRUBÍ VZT PŘEDVEDENO PŘÍMO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK  
● VENTILÁTOROVÝ DIL  
● SMĚŠOVACÍ – KLAPKOVÝ DIL

**ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY**

		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel: 596 245 252, fax: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
		Ing. Jan Kania	Ing. Marcel Hejtmánek	Ing. Petr Kudlík		
						
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
		MÍSTO STAVBY: koleje "A", VŠB –TU			ARCHIV	
		STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – TU Ostrava Ubytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE :  Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí					DATUM	PARÉ
					10/2018	
					PPS- 23/18	
OBJEKT :		SO 01 - koleje A			MĚŘITKO	
ČÁST :		D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			1 : 100 (1 : 50)	
OBSAH :					ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
PŮDORYS STŘECHY					PPS- 23/18-D.1.4.1.b	05