



DETAIL "D"
M 1:50



PROTIPOŽARNÍ POUŽITÍ VENTILÁTORU DLE PŮDORYSŮ!
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ VZT MOŽNO ZMĚNIT
- BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI !

DETAIL "C"
M 1:50



PROTIPOŽARNÍ POUŽITÍ VENTILÁTORU DLE PŮDORYSŮ!
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VERTIKÁLNÍHO POTRUBÍ VZT MOŽNO ZMĚNIT
- BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI !



LEGENDA :

- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 20 MM
- - - - - OZNAČENÍ PROTIPOŽARNÍ IZOLACE EI30 (P.O. 30 MINUT)
- - - - - NEBO POTRUBÍ VZT PŘÍMO Z PROTIPOŽARNÍCH DESEK
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- SMĚŠOVACÍ - KLAPKOVÝ DÍL

POZNÁMKA :

- P-DVĚŘE BEZ PRAHU NEBO PODŘÍZNOUT O 150CM2.
- V TOMTO PODLAŽÍ NEJSOU ŘEŠENY DÍLNÝ A NAVAZUJÍCÍ TECHNICKÉ PROSTORY.
ŘEŠENY JSOU POUZE SOC. ZAŘÍZENÍ BEZPROSTŘEDNĚ NAVAZUJÍCÍ NA POTRUBÍ V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH.

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PPS KANIA PROJEKOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PPS Kania s.r.o., Nivnická 888/10, 709 00 tel: 596 245 262, fax: 596 245 262 e-mail: projekty@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Jan Kania	Ing. Marcel Hejtmánek	Ing. Petr Kudlík		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				ARCHÍV	
MISTO STAVBY : koleje "A", v.šb – TU					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – TU Ostrava Ubytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM 10/2018	PŘÍLOHA
				Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18	
				OBJEKT : SO 01 - koleje A	MĚŘÍTKO 1 : 100 (1 : 50)
ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY					
OBSAH : PŮDORYS 1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.1.b			Č.V. 01	