



TV - VYPUŠTĚCÍ KŘÍŽOVÝ DNIS  
KV - KULOVÝ KŘÍŽOVÝ DNIS  
VPS - VYVAŽOVACÍ VENTIL DNIS

**POZNÁMKY:**  
1) Všechny průřazy skrz požární dělicí konstrukci budou utvářeny protipožární manžetou min. E45, případně upchávku (dle dimenze průchodného potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí připravené v dělicí zdi protipožární úkoku.  
2) Všechny stoupačky budou napojeny na stávající odbočky z hlavních ležatých rozvodů.  
Do ležatých rozvodů bude zasahováno jen v nutném rozsahu pro napojení nových odboček v 1.NP

**LEGENDA ČAR:**  
SV - STUDENÁ VODA - PP-RCV/FIBER BASALT PLUS  
TV - TEPLÁ VODA - PP-RCV/FIBER BASALT PLUS  
CV - OHLAVOVACÍ - PP-RCV/FIBER BASALT PLUS  
PV - PŘÍJEMNÁ VODA - OCEL ZANTOVÁ POZINKOVANÁ + PLST

ZODP. PROJEKTANT Ing. Kania Jan		VYPRACOVAL Jan Ochodnický	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	 <b>PPS KANIA</b> <small>PPS Kania s.r.o. - inženýrská společnost IČO: 1582 342 202, IČD: 1582 342 202, e-mail: projekty@ppskania.cz</small>	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.l. 1643/10		MÍSTO STAVBY : koleje "A", Vše - TU			ARCHIV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vyšoká škola báňská - TU Ostrava Územní úřad Středočeský úřad, Studenčská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba		STUPĚŇ DPS			
NÁZEV AKCE :  Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí					
OBJEKT :	SO 01 - koleje A		DATUM Září 2018	PARE	
ČÁST :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18		
OBSAH :	PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY		MĚŘÍTKO 1 : 75		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.1.b-	Č.V. 07	