STUPAČKA "C"



STUPAČKA "D"



ŘEZ 1 - 1



POZNÁMKA :

1. OPLECHOVÁNÍ VZT PROSTUPŮ STŘECHOU A TĚSNÍCÍ MAŽETY DODÁ STAVBA.
2. VZT VYUSTĚNÍ NAD STŘECHOU CHRÁNIT PŘED BLESKEM DLE ČSN.

LEGENDA :

OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 20 MM S OPLECHOVÁNÍM

OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE EI30 (P.O. 30 MINUT)
NEBO POTRUBÍ VZT PROVEDENO PŘÍMO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Jan Kania	Ing. Marcel Hejtmánek	Ing. Petr Kudlík

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10

MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB -TU

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – TU Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava-Poruba

STUPEŇ

NÁZEV AKCE :

Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí

DATUM 10/2018

PARÉ

Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18

OBJEKT : SO 01 - koleje A

ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

MĚŘÍTKO 1 : 100 (1 : 50)

OBSAH :

ŘEZ 1-1, STUPAČKY C,D

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.1.b

Č.V. 06