


**LEGENDA :**

- OZNAČENÍ TEPELNÉ ISOLACE VZT POTRUBÍ TL. 20 MM
- OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍ ISOLACE E130 (P.O. 30 MINUT)  
NEBO POTRUBÍ VZT PŘEVEDENO PŘÍMO Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESK
- ⊗ VENTILATOROVÝ DÍL
- ⊗ SMĚŠOVACÍ – KLAPKOVÝ DÍL

POZNÁMKA :

1. P-DVEŘE BEZ PRAHU NEBO PODŘÍZNOUT O 150CM2.

## ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel: 159 245 252, fax: 159 245 903 e-mail: projekce@ppskania.cz
	Ing. Jan Kania	Ing. Marcel Hejtmánek	Ing. Petr Kudlík	
		<i>lykajur</i>		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10			
MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB – TU			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoké Školy báňské – TU Ostrava Uplatňovací služby Stavební služby, Studentů 16/8, 700 32 Ostrava-Poruba			STUPEŇ	
NÁZEV AKCE :  Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				
OBJEKT : SO 01 - koleje A			DATUM 10/2018	
ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18	
OBSAH :			MĚŘÍTKO 1 : 100 (1 : 50)	
PŮDORYS 2.-3.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.1.b	
			Č.v. 02	