



Zásuvka jednofázová zapuštěná, jednonásobná, 16A, 250V, sestávající z:
 * přístroj 1f. zásuvky jednonásobné s ochr. clonkami, barva bílá
 * rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný,



Zásuvka jednofázová zapuštěná, dvojnásobná, 16A, 250V, sestávající z:
 * kompletní 1f. zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s ochr. clonkami, včetně rámečku, barva



Zásuvka jednofázová, do podparapetního žlabu, jednonásobná, 16A, 250V, sestávající z:
 * kompletní 1f. zásuvka s natočenou dutinou, s ochr. clonkami,



Zásuvka jednofázová, do podparapetního žlabu, jednonásobná, 16A, 250V, sestávající z:
 * kompletní 1f. zásuvka s natočenou dutinou, s ochr. clonkami,
 barva uvedena na výkrese č. 02
 (v kabelové vzdálenosti do 5m od předchozí zásuvky s přepětovým členem je i zde zachována ochrana proti přepětí)



Zásuvka jednofázová, do podparapetního žlabu, jednonásobná, 16A, 250V, sestávající z:
 * kompletní 1f. zásuvka s ochr. clonkami, s natočenou dutinou,
 s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy,







Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
 * přístroj spínače jednopólového (řazení 1)
 * kryt kolébky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá
 * rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá



Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
 * přístroj spínače sériového (řazení 5)
 * kryt kolébky dělený, s přídržnou deskou, barva bílá
 * rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá



Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
 * přístroj spínače střídavého (řazení 6)
 * kryt kolébky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá
 * rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Mazurková Jarmila	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
	MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB -TU			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : VŠB -TU Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí			DATUM Září 2018	PARÉ	
			Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18		
			MĚŘÍTKO --		
OBJEKT : SO 02 - Recepce					
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : LEGENDA EL. PŘÍSTROJŮ - recepce			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.4.b-		Č.V. 30