

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 21. 02. 2020

v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:619 89 100
Název veřejné zakázky

VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18. 2. 2020 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-004076, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi a dále v souladu s ustanovením § 99 zákona mění podmínky zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže

Dotaz č. 1:

V podkladech jsme nenalezli Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Žádáme o jeho doložení.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel předkládá dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

Dotaz č. 2

Stavební část SO.01, příloha 21-PSV 01 – specifikace vnitřních dveří, udává povrchovou úpravu „fólie s vodorovnou dýhou – bělený dub“.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

- STANDART VNITŘNÍCH DVEŘÍ:
DVEŘE BUDOU VYROBENY NA MÍRU
- PROVEDENÍ:
DVEŘE VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ OTEVÍRAVÉ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROVEDENÍ JAKO FALCOVÉ, ~~JEDNOKŘÍDELOVÉ OTOČNÉ~~
- PŮVRCH:
FÓLIE S VODOROVNOU DÝHOU – BĚLENÝ DUB
- DVEŘNÍ KLIKY:
PRAKTIK 01
- ZÁMEK:
–MEZIPOKOJOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK OBYČEJNÝ, KÓD PRODUKTU FAB 5230, BEZ VLOŽKY A VRTÁNÍ PRO KLÍČ DO KŘÍDLA.
NA WC BUDE OSAZEN ZADLABACÍ ZÁMEK INTERIÉROVÝ PRO WC A KOUPELNY, KÓD PRODUKTU FAB 5221
- DVEŘNÍ ZÁVĚSY:
STANDART
- OBLOŽKY:
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ
ZÁRUBNĚ JSOU V ŠÍŘCE DLE MÍSTA OSAZENÍ
- PŘECHODOVÉ LIŠTY:
NAPŘ. FIRMA SCHLÜTTER – PROFIL SCHIENE – AE 100, HLINÍK PŘÍRODNÍ. MATNĚ ELOXOVANÝ, PŘECHODOVÁ LIŠTA VŽDY NA PODÉLNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Co je tím myšleno?

Nemůže to být současně fólie i dýha.

Buď je to fólie s dekorem bělený dub, nebo je to dýha v provedení bělený dub.

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci povrchu vnitřních dveří.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel opravuje text na „**dýha s vodorovným vzorem – bělený dub**“, tímto je popis výrobku v souladu se specifikací ve výkazu výměr.

Zadavatel vzhledem k výše uvedené změně zadávacích podmínek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že povaha změny zadávací dokumentace vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje prodloužení lhůty pro padání nabídek, jelikož změna zadávacích podmínek spočívá pouze v upřesnění stávajících parametrů zadávacích podmínek.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Příloha: Požárně bezpečnostní řešení stavby.

V Ostravě dne 21. 2. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava