

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 09. 03. 2020

v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ: 619 89 100
Název veřejné zakázky

VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 3. 2020 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-004076, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi a dále v souladu s ustanovením § 99 zákona mění podmínky zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

Dotaz č. 1:

Chápeme správně, že z hlediska akustického a kročejového útlumu v podlahách je toto řešeno pouze mirelonovým páskem u stěn a vinylovou podlahovou krytinou bez položení izolace pod mazaninu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Kročejový útlum je řešen vinylovou podlahovou krytinou.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr není položka dodávky a montáže folie pod betonovou mazaninu, prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Pod betonovou mazaninou nebude položena folie.

Dotaz č. 3:

Prosíme o doplnění položky vyztužení betonových mazanin kari sítěmi, která ve výkazu výměr chybí, není řešeno ani v PD.

Odpověď na dotaz č. 3:

V betonových mazaninách nebude vyztužení kari sítěmi.

Dotaz č. 4:

V technickém popisu bod 25 je uvedeno, že pod PVC je samonivelační stěrka tl.10 mm, tato položka ve výkazu výměr není, je pouze tl. 8mm. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 4:

Platí položka ve VV s tl. 8 mm.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu jsme nenašli položku pro odstranění - přesun postelí? Bude si zajišťovat investor sám?

Odpověď na dotaz č. 5:

Postele budou vystěhovány zadavatelem před zahájením prací.

Zadavatel vzhledem k výše uvedené změně zadávacích podmínek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že povaha změny zadávací dokumentace vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje prodloužení lhůty pro padání nabídek, jelikož změna zadávacích podmínek spočívá pouze v upřesnění stávajících parametrů zadávacích podmínek.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 9. 3. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava