



POZNÁMKY:

- 1) Spojte potrubí provést jako nerozebratelné.
- 2) Potrubí bude obaleno tep. izolací MIRELON tl.6mm pokud není uvedeno jinak
- 3) Montáž a zkoušení provést dle platných ČSN.
- 4) Napojení otopných těles z prava.
- 5) Připojení 4"G1/2" (vnitřní) a 2"G3/4" (vnější)
- 5) Všechna otopná tělesa osadit termostatickými hlavice

Teplovní spád 65/55°C

Výpracoval		Zodp. projektant		Specialista	
Ing. Lucie Turcovská		Ing. Jiří Fidler			
Investor VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15					
datum				02/2020	
účel				změna Z1	
č. zakázky				338/273	
měřítko				1 : 100	
pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU ostrava					
schéma soustavy 2				č.výkresu	
UT04					

Stavební úpravy

pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava

schéma soustavy 2