



POZNÁMKA - doplnění jímací soustavy

PO INSTALACI KLIMA JEDNOTKY BUDE PROVEDENO  
DOPLNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY O JÍMACÍ TYČ JR 3 VE FUNKCI  
ODDÁLENÉHO JÍMAČE.  
BUDE PROVEDENA REVIZE KOMPLETNÍ BLESKOSVODNÉ  
INSTALACE A PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU ODDĚLENÝ.

LEGENDA

- DRÁT FeZn ø8mm, NA PODPĚRÁCH PV21c
- STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ FeZn
- JÍMACÍ TYČ 3,0m NA BETONOVÉM PODSTAVECI \*\*\*,  
PODLOŽKA \*\*\*\* POD PODSTAVEC
- SS SPOJOVACÍ SVORKA

Vypracoval Ing. Jiří Trunda	Zodp. projektant Ing. Jiří Fidler	Specialista Ing. Jiří Trunda	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava	
Investor VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15			datum 08/2018	tčel DSP
Stavební úpravy pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava			č. zakázky 338/273	č. výkresu EL - 18
			měřítko 1 : 100	