



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY	PROVEDENÍ INSTALACE	OSVĚTLENOST lx
F 408	LABORATOŘ DEFEKTOSKOPIE 1	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	POD OMÍTKOU	500
F 409	PŘEDSÍŇ	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	POD OMÍTKOU	100
F 409/1	TECHNICKÁ MÍSTNOST	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	POD OMÍTKOU	200
F 409/2	LABORATOŘ DEFEKTOSKOPIE 2	VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	POD OMÍTKOU	500

UMÝVACÍ PROSTORY DLE ČSN 332130 ed.3

**4R02** STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ  
DOZBROJEN 4xJISTIČ B10/1, 10 kA  
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA, KABELY, KRABICE, SPINAČE BUDOU DEMONTOVÁNY

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33 2000 -4-41 ed.2:  
OCHRANA ZÁKLADNÍ: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ A KRYTY DLE 411.2 A DLE PŘÍLOHY "A"  
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

Název stavby / build title	
Opravy učeben VŠB FMMI Místnosti v pavilonu F	
Místo stavby / place	
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava	
Objednatel / client	
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava	
Stupeň	
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) dle zák. 183/2006 Sb.	

Razítko AO

Dodavatel

Archibim studio s.r.o.

Technologická 373/4  
70800, Ostrava - Pustkovec  
Tel. 737923016  
Info@archibim.cz  
www.archibim.cz

Sub - Dodavatel

Ing. Jaromír Kalita PROELE  
U Parku 2869/5  
Ostrava  
IČ:14565030

Zodpovědný projektant / chief engineer	Formát výkresu
Ing. Jaromír Kalita	
Podpis	Datum tisku
E-mail	27.03.18
Tel.	
Vypracoval / elaborated by	
Ing. Jaromír Kalita	
Schválil / approved by	
Ing. Pavel Podveský	

Nadmořská výška / elevation		Měřítko výkresu / scale	
±0,000= - m.n.m BvP			
Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství. Jeho použití jako celku nebo části nebo údajů v něm obsažených, za účelem rozmnožení nebo pro jiný účel než ten, který je výslovně písemně schválen ArchiBIM s.r.o., není dovoleno.			
Dokumentace stavby		Paré	
D.3.4 - Silnoproudá elektrotechnika			
Jméno výkresu			
Půdorys F408 č.1			
Archivní číslo			
Číslo zakázky/job no	Číslo výkresu/drawing no	Změna/revision	
084	D.3.4.5		